



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic

OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE TEST CERTIFICATE

Číslo
Number

O-39-00881-13

Výrobce - Manufacturer

HOTJET CZ s.r.o.
Průmyslová 966/21
747 23 Bolatice

Výrobek - Product

Tepelná čerpadla typ **voda/voda**
water/water heat pumps

Typové označení / Obchodní
označení

Type designation / Trade mark

Hotjet 5W

Hotjet 10W

Hotjet 15W

Hotjet 20W

Metoda zkoušek / Test method

ČSN EN 14511-2:2012, ČSN EN 14511-3:2012,
EHPA Testing Regulation version 1.6

Doplňující informace /

Supplementary information

Byly měřeny jen základní vybrané parametry, nejedná se o plný rozsah zkoušek! / Only basic selected parameters were measured, it is not a full range of tests!

Podklad pro vydání osvědčení –
Basis for issuance of Certificate

Protokol č. - Test Report No.: 39-9989/T ze dne - of 2013-11-01
Technické podklady z firmy / Technical documents by HOTJET CZ
s.r.o.

Výsledky - Results

Jednotky / Units:	Hotjet			
	5W	10W	15W	20W
Poznámka / Footnote	(Not tested)	(Tested)	(Not tested)	(Not tested)
Topný výkon - Heating power [kW]	7,26	12,972	16,2	21,5
W10/W35 El. efektivní příkon - Effective power input [kW]	1,29	2,302	2,76	3,67
COP [-]	5,61	5,635	5,86	5,85

(*) Komentář ke zkrácenému označení - Comment to abbreviated marking:

„W“ voda, „0“ vstupní teplota ve °C, „W“ voda, „35“ výstupní teplota v °C - „W“ water, „0“ inlet temperature (in °C, „W“ water, „35“ outlet temperature in °C

(Tested) Tento zkušební vzorek byl zkoušen ve zkušební laboratoři / This test sample was tested at the Testing Laboratory

(Not tested) Tech. údaje tohoto typu byly deklarovány výrobcem podle specifikace modelové řady a nebyly odzkoušeny ve zkušební laboratoři / The tech. data were declared by the Manufacturer according to the model range specifications and were not tested by the Testing Laboratory.

Registrované test centrum / Registered Test Centre






Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto osvědčením o zkoušce potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl zkoušky s výše uvedenými výsledky. Strojírenský zkušební ústav, s.p. je akreditovaná zkušební laboratoř č. 1045.1.

Strojírenský zkušební ústav, s.p., confirms by this test Certificate that the testing of the product in question was performed with the results as stated above. Strojírenský zkušební ústav, s.p., is an accredited Testing Laboratory 1045.1.

Brno, 2013-11-12


Milan Holomek
vedoucí zkušebny tepelných
a ekologických zařízení
Head of Heat and Ecological
Equipment Testing Laboratory




Ing. Aleš Onderek
ředitel pro zkušebnictví
Director for Testing

- KONEC OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE -
- END OF TEST CERTIFICATE -